



FO-DSI-CLB/01		CLB-2008-177	
CONDICIONES GENERALES			
Empresa Solicitante: E.E.Q.S.A.: CENTRAL HIDROELECTRICA PERLAVI	Fecha: Noviembre 11, 2008	E-MAIL	Número Telf:
Equipo de Medición a Calibrar:			
Marca: MAXSYS 2510	Tipo: MASTER	# de Serie: 85 762 937	Tensión Nominal (V) 120-277
Corriente Nominal (A): 5	Kh (Wh/Pulso): 1.3	Ultima Calibración	Fecha Expiración de la presente Calibración: noviembre 11 de 2010
Equipo de Medición Patrón:			
Marca: AVO INTERNATIONAL	# de Serie: PZRJ 120	Precisión: 0.02%	Certificaciones: ENERGIE-MESSTECHIK
ERROR MAXIMO PERMITIDO EN TODAS LAS CONDICIONES: ±0.2 %			
Condición: 10% I nominal			
1	0.137	0.178	0.22
2	0.139	0.176	0.139
3	0.139	0.061	0.178
Promedio	0.138	0.138	0.179
Condición: 50% I nominal			
1	-0.021	0.086	0.04
2	0.129	-0.018	0.053
3	0.036	0.076	0.061
Promedio	0.058	0.048	0.051
Condición: 100% I nominal			
1	0.036	0.107	0.178
2	0.179	0.122	0.092
3	0.019	-0.151	0.086
Promedio	0.095	0.025	0.119
RESULTADOS VÁLIDOS POR DOS AÑOS:			
EL EQUIPO CALIBRADO SI ESTÁ DENTRO DEL RANGO DE PRECISIÓN			
EL EQUIPO CALIBRADO NO FUE PREVIAMENTE AJUSTADO.			
POR CENACE: CENACE DIRECCION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION E INFORMACION		POR EEQSA: Oscar Badillo	

Panamericana Sur Km. 17 1/2 • Teléfonos: (593 2) 2992 001 • Fax: 2992 031
 Presidencia del Directorio: 12 de Octubre N24-562 Ed. World Trade Center
 Torre A Piso 10 Of 1004 • Telf.: 2523 143 • Fax: 2551 363
 Apartado Postal 17-21-1991 • www.cenace.org.ec • Quito - Ecuador



Av. 10 de Agosto y las Casas
 PBX: 3964-700
 Av. 10 de Agosto y Mariana de Jesús
 PBX: 2553-010
 Casilla 17-01-473 • Quito - Ecuador