

# 关于内蒙古锡林郭勒盟风电项目年利用小时数的证明

根据内蒙古气象站多年的测风数据及当地风电场实际年利用小时的数据分析证明，根据不同风机厂家及风机型号，在内蒙古锡林郭勒盟满负荷年利用小时数在 2380 小时。

经我局对《内蒙古锡盟阿巴嘎 49.5MW 风电特许权试点项目可行性研究报告》的评估结果显示，可行性研究报告中采用的年利用小时数 2628 小时过高。

特此证明！

